



AKTYWIZACJA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



My

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego **AKTYWIZACJA** Spółdzielnia Pracy

(Nazwa dostawcy)

31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24

(Adres)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

Akustyczno - optyczny wskaźnik napięcia

AOWN-6/1, AOWN-6/2, AOWN-6/3, AOWN-6/4

(nazwa, typ lub model, źródło pochodzenia)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą (ami) lub innym (i) dokumentem (ami)

PN-EN 61243-1:2007. Prace pod napięciem. Wskaźniki napięcia. Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV.

WTO-1/17 Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-6.

/tytuł i/lub numer i data wydania normy (norm) lub innego (ych) dokument (ów) normatywnego (ych)/

oraz jest zgodny z następującą (ymi) dyrektywą (ami):

2014/30/UE (EMC)

/numer dyrektywy (w)/

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia służy do akustycznej i optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego 50 Hz wewnętrznych i napowietrznych o napięciu znamionowym od 0,23 kV do 36 kV z podziałem na zakresy.

(zgodnie z dokumentami odniesienia)

Partia wyrobów objęta deklaracją:

wszystkie wskaźniki typu AOWN-6/1, AOWN-6/2, AOWN-6/3, AOWN-6/4

(dane niezbędne do identyfikacji)

Kraków, 02.11.2020

(miejsce i data wystawienia)

Prezes Zarządu
Dyrektor

mgr inż. Janusz Szajta

(nazwisko i podpis lub równoważny sposób identyfikacji osoby upoważnionej)