



DEKLARACJA ZGODNOŚCI



My

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego **AKTYWIZACJA** Spółdzielnia Pracy

(Nazwa dostawcy)

31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24

(Adres)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

WSKAŹNIK TRAKCYJNY NAPIĘCIA STAŁEGO

WTNS-2

(nazwa, typ lub model, źródło pochodzenia)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą (ami) lub innym (i) dokumentem (ami)

WTO-6/09 Wskaźnik trakcyjny napięcia stałego WTNS-2

/tytuł i/lub numer i data wydania normy (norm) lub innego (ych) dokument (ów) normatywnego (ych)/

oraz jest zgodny z następującą (ymi) dyrektywą (ami):

2014/30/UE (EMC)

/numer dyrektywy (w)/

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Wskaźnik trakcyjny napięcia stałego WTNS-2 przeznaczony jest do sprawdzania obecności lub nieobecności napięcia w sieciach prądu stałego w szczególności w trakcji kolejowej i tramwajowej w zakresie od 0,2 kV do 4 kV. Wskaźnik współpracuje z drążkiem izolacyjnym typu TDO-4-B, TDI lub UDI-B o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 4 kV .

(zgodnie z dokumentami odniesienia)

Partia wyrobów objęta deklaracją: wszystkie wskaźniki typu WTNS-2

(dane niezbędne do identyfikacji)

Kraków, 02.01.2018 r.

(miejsce i data wystawienia)

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Janusz Szajta

(nazwisko i podpis lub równoważny sposób identyfikacji osoby upoważnionej)