



AKTYWIZACJA

WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24

Sekretariat - Centrala (+48) 12-644-08-92, Fax (+48) 12-644-03-55,
Inf. handlowa (+48) 12-644-52-33

<http://www.aktzywizacja.com.pl>

wse@aktzywizacja.com.pl

KALOSZE ELEKTROIZOLACYJNE 1 kV (KLASA 0)

Kalosze gumowe elektroizolacyjne przeznaczone są do pracy przy napięciu do 1 kV napięcia przemiennego oraz 1,5 kV napięcia stałego – wykonanie w Klasie 0. Są stosowane jako dodatkowy środek ochrony indywidualnej. Obuwie wykonano ze specjalnej mieszanki gumowej o właściwościach elektroizolacyjnych metodą formowania i wulkanizacji w formach. Obuwie przeznaczone jest do zakładania na inne obuwie wewnętrzne (bezpieczne, ochronne lub zawodowe).

Kontrola przed użyciem : przed każdym użyciem obuwie należy skontrolować przez oględziny, jeśli zostaną wykryte uszkodzenia mechaniczne lub pęknięcia obuwie nie powinno być użytkowane. W przypadku wątpliwości co do stanu obuwia należy go zweryfikować poprzez badanie napięciowe, takie jak przy badaniu okresowym.

Kalosze elektroizolacyjne przechowywać w stanie nie powodującym załamań, w temperaturze pokojowej. Chronić przed działaniem promieni słonecznych oraz kontaktem z substancjami szkodliwie działającymi na gumę opisanymi w pozycji przeciwwskazania. Kaloszy nie należy użytkować w warunkach mokrych. W warunkach obecności kwasów, rozpuszczalników, zasad, olejów mineralnych które niszczą gumę.



Dokumenty związane:

PN-EN 50321-1:2018 Prace pod napięciem. Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Obuwie i kalosze elektroizolacyjne