

**KARTA PRODUKTU / Sample card**

Buty gumowe elektroizolacyjne

**ANTYAMPER KLASA 2 AC**

Electroinsulating overboots Antyamper Class 2 AC



**ELEKTROWYPOSAŻENIE**

**Buty gumowe elektroizolacyjne ANTYAMPER**

**KLASA 2 AC** (Electroinsulating overboots

Antyamper Class 2 AC)

**Numer Certyfikatu UE (UE Certificate no):** IPS-1439-10/2020 z dnia 10.02.2020 roku.

**Wydany przez (Issued by):** SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO  
91-462 Łódź, ul. Zgierska 73, Jednostka Notyfikowana nr 1439

**Dokumenty odniesienia (reference documents):**

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
- PN-EN ISO 20347:2012 OB SRA
- PN-EN 50321-1:2018-5 KLASA 2 AC

**Metoda produkcji (manufacturing method):** Konfekcjonowanie ręczne (HANDMADE) i wulkanizacja w kotłach

**Material (material):** Guma naturalna o podwyższonej odporności elektroizolacyjnej wzbogacona dodatkiem antystarzeniowym (natural rubber with electroinsulating properties with anti-aging additive)

**Typ (type):** C – nakładane na inne obuwie użytkowane w pracy (overboot)

**Rozmiary (size range):** 4 – 340mm wewnątrz buta-dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar od 41 do 45 (inside overboot)  
5 – 360mm wewnątrz buta-dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar od 46 do 49 (inside overboot)

**Zastosowanie (use):** Obuwie elektroizolacyjne do pracy przy urządzeniach o napięciu do 17 kV napięcia przemiennego (Electro-insulating footwear for work with voltage to 17 kV of alternating current)

**Komfort (comfort):** gumowy ostroga ułatwiający zdejmowanie (rubber strip for easy remove)

**Oznakowanie (labeling):** Etykiety nadrukowane na gumie [cholewa] (labels printed on rubber [upper])

**Opakowanie zbiorcze i jednostkowe (unit packing):** 5 par / karton, 1 para / worek foliowy (5prs cartoon, 1 pair / polybag)

**Badania okresowe elektroizolacyjne (periodical electroinsulating inspection):**

Obuwie elektroizolacyjne nakładane na obuwie robocze powinno być poddane badaniu okresowemu przed upływem 12 miesięcy od daty badania wyrobu (The electroinsulating overboots shall be submitted to the periodic test before 12 months from the date of the routine test).

**Gwarancja producenta na wady ukryte (guarantee for non-visible defects):** 24 miesiące (24 months)

**Fotografia produktu (photo of product):**



Dokumentem odniesienia dla karty wzoru jest instrukcja użytkowania ( Reference document for sample card is users guide).

**ELEKTROWYPOSAŻENIE**

Anna Argasińska, ul. Ładna 22, 31-444 Kraków, tel: +48 12 346 55 00, [biuro@elektrowyposazenie.pl](mailto:biuro@elektrowyposazenie.pl)