

# Zapytanie ofertowe

dotyczące

**wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp na terenie zamawiającego**

## Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego Aktywizacja Spółdzielnia Pracy

Adres siedziby: Ul. Stadionowa 24, 31-751 Kraków

NIP 675-000-27-33

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Dariusz Siedlik, Tel. 12-425-78-28, [wse@aktywizacja.com.pl](mailto:wse@aktywizacja.com.pl)

## Warunki zgłoszenia:

Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej zamawiającego: [www.aktywizacja.com.pl](http://www.aktywizacja.com.pl)

Data ogłoszenia postępowania zbierania ofert: 04.12.2023 godz. 8

Data zakończenia przyjmowania ofert: 13.12.2023 godz.15

Wybór oferty: 14.12.2023

Tryb zbierania ofert: na adres mail zamawiającego: [wse@aktywizacja.com.pl](mailto:wse@aktywizacja.com.pl) lub osobiście w biurze zamawiającego w godzinach pracy zamawiającego (pn-pt 7-15).

## Przedmiot zamówienia:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje instalację fotowoltaiczną o mocy 50kWp wykonaną w trybie „pod klucz”, tzn. gotową do uruchomienia bez prac dodatkowych.

## Kody CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

NIE

## Termin realizacji:

Do 15.04.2024 (z wyłączeniem czasu na decyzję administracyjną Zakładu Energetycznego niezależną od wykonawcy)

## Termin związania ofertą

60 dni

## Warunki udziału podmiotu w postępowaniu

1. Udokumentowane realizacje co najmniej 10 instalacji w przeciągu ostatniego roku;

2. Wykonawca lub działający w jego imieniu powinien posiadać:

- uprawnienia instalatora OZE wydane przez UDT

- świadectwo kwalifikacyjne gr.1 w zakresie eksploatacji i dozoru wydane przez SEP uprawniające do wykonania pomiarów odbiorczych przedmiotowej instalacji

3. Wypełnienie i podpisanie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wykonawcy z zamawiającym:

„Wykonawca oświadcza o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

## Kryterium wyboru ofert:

100% cena

## Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zamówienia.
2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się o zamówienie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na dowolnym etapie bez wskazania przyczyny.
5. Warunki i termin końcowej płatności (nie obejmującej zaliczek na materiały): minimum 7 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury po zakończeniu robót.

## Opis przedmiotu zamówienia

kompleksowa usługa wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu: panele PV, falownik, konstrukcje wsporcze, przewody, złączki, zabezpieczenia etc.

Wykonanie istotnych usługi –m.in. pomiarów odbiorczych oraz prace administracyjne związane ze zgłoszeniem i odbiorem instalacji – m.in. pozytywna opinia rzeczoznawcy p.poż. oraz zgłoszenie do właściwego Zakładu Energetycznego - w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia.

Instalacja powinna posiadać moc pomiędzy 49 a 50 kWp.

Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę obiektu na którym montowana będzie instalacja zamawiający planuje umieścić panele w dwóch miejscach:

- Na dachu budynku Stadionowa 17A
- Na gruncie wzdłuż południowej działki Stadionowa 17A (widoczne na foto garaże będą przeniesione)

Ze względu na zróżnicowanie warunków słonecznych zamawiający planuje wykorzystanie optymalizatorów dla każdego string'a. Zamawiający planuje wykorzystać 3 falowniki. Ze względu na możliwe zacienienia części paneli instalacja powinna być wykonana w oparciu o falowniki certyfikowanego producenta współpracujące z optymalizatorami. Konstrukcje nośne, wsporcze itd. powinny być w oparciu o certyfikowane systemy konstrukcyjne, zapewniające stabilność i bezpieczeństwo instalacji w każdych warunkach atmosferycznych; wymagane zastosowanie oryginalnych konektorów MC-4. Zamawiający wymaga co najmniej 10-letniej gwarancji wykonawcy na usługę instalacji.

