



AKTYWIZACJA

My

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego **AKTYWIZACJA** Spółdzielnia Pracy



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

(Nazwa dostawcy)

31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24

(Adres)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

WSKAŹNIK TRAKCYJNY NAPIĘCIA STAŁEGO

WTNS-3

(nazwa, typ lub model, źródło pochodzenia)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą (ami) lub innym (i) dokumentem (ami):

PN-EN 61243-2:2002 - w zakresie napięć stałych
WTO-4/23 Wskaźnik trakcyjny napięcia stałego WTNS-3

/tytuł i/lub numer i data wydania normy (norm) lub innego (ych) dokumentu (ów) normatywnego (-ych)/

oraz jest zgodny z następującą (ymi) dyrektywą (ami):

2014/30/UE (EMC)

/numer dyrektywy (w)/

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Wskaźnik trakcyjny napięcia stałego WTNS-3 przeznaczony jest do sprawdzania obecności lub nieobecności napięcia w sieciach prądu stałego w szczególności w trakcji kolejowej i tramwajowej w zakresie od 0,1 kV do 4 kV. Wskaźnik współpracuje z drążkiem izolacyjnym typu TDO-4-B, TDI lub UDI-B o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 4 kV

(zgodnie z dokumentami odniesienia)

Partia wyrobów objęta deklaracją:

wszystkie wskaźniki typu WTNS-3

(dane niezbędne do identyfikacji)

Kraków,
02.01.2025

(miejsce i data
wystawienia)

Wytwórnia Sprzętu
Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24
tel. 12 644-08-92, fax: 12 644-03-55
NIP 675-000-27-33 (1) ident.000401271

(Pieczęć firmowa)

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Dżugan

(Podpis osoby upoważnionej)